

MB360 ACTUALIZACIONES EN PC v0.9.4 (30/04/2024)

Nuevo sistema de telecontrol: 4G-IOT

Se ha suprimido LP y se ha incluido IOT. Los parámetros son los siguientes:

En rojo se muestra el tamaño máximo permitido para cada campo.

COMMUNICATIONS	4G IOT
SETTING	
Peripheral hw	
Frequency tx status(min) 1	
Station number 0	
ENTRY EXT. 1	
Functionality disabled	
State N.O.	
Timing (s) 0.0	
Name 16	
ENTRY EXT. 2	
Functionality disabled	
State N.O.	
Timing (s) 0.0	
Name 16	
ENTRY EXT. 3	
Functionality disabled	
State N.O.	
Timing (s) 0.0	
Name 16	
LTE	
PIN 4	
PUK 8	
APN 48	
APN user 32	
APN Password 32	
APN Authentication NO	
LTE ON (min) 1	
LTE OFF (min) 0	
PRO CONF.	
Server address 64	
Server port 0	
Server user 32	
Server password 32	
MQTT variable path 128	
ZONA VISIBLE EN MODO PRO	

Revisión de ritmos personales

Ahora se realiza una revisión más al guardar o escribir los ritmos personales:

Se realiza una revisión de ritmos por parejas de columnas de luz y oscuridad. Si en una pareja de columnas una es vacío y la otra cero, las dos son cero o las dos son vacío, la pareja se pondrá a vacío y a partir de esa columna todas se pondrán a vacío.

Si la columna 1FL se pone a vacío se pondrá automáticamente a 1.00

Nº	Nombre	T	RLP(%)	Tdest	1FL	10	2FL	20	3FL	30	4FL	40	5FL	50
1	USER_1	11.00	23%	0.50	0.50	1.00	0.50	2.00	0.50	1.00	1.00	4.50		
2	USER_2	3.00	33%	1.00	1.00	2.00								
3	USER_3	3.00	67%	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00						
4	USER_4	1.00	20%	0.20	0.20	0.80								
5	USER_5	9.00	22%	1.00	1.00	3.00	1.00	4.00						
6	USER_6	7.00	29%	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	1.00	4.00				

Bluetooth

El bluetooth mostrará un aviso de desconexión tras un Reset, pero tardará unos segundos en mostrarlo ya que tiene un tiempo de reacción.